

## DECLARATION DE CONFORMITE

**Le fabricant** SAS CENCO

**Déclare par la présente, sous son propre couvert, que le coffret fourni par lui comme suit :**

**Modèle** Coffret 4 PC 10/16A 2P+T 250V avec piètement métal  
- 1 Disj diff P/N 16A 30mA - AU + VST

**Type** EBL216014B

**Mois/Année de fabrication** 02/2018

**Description** Coffret 4 PC 10/16A 2P+T 250V avec piètement métal  
- 1 Disj diff P/N 16A 30mA - AU + VST

- 1 Coffret ECOBOX.
- 1 Disjoncteur différentiel 1P+N 16A 30mA.
- 1 Disjoncteur 1P+N 2A 6kA courbe C.
- 1 Voyant vert.
- 1 Arrêt d'urgence.
- 4 prises 2P+T 10/16A NF.
- 1 barrette de terre.
- 1 Presse-étoupe Ø20mm + écrou.
- 1 Cordon de 3m de H07RNF 3G2.5.

**Le présent document a pour but de certifier que le coffret électrique défini ci-dessus est conforme aux dispositions :**

- De la Directive Electrique de la Communauté Européenne EN/60309-1 et 2 et 60439-4 / CEE
- Du décret du 14 Novembre 1988 sur la protection des travailleurs
- De la recommandation de l'OPPBTP
- De la norme NF C 15 10

Vonnas, le 23/02/2018

Le Responsable Technique



T.Ramadier